



Lars Christian Torhaug  
Åsliveien 21  
1368 STABEKK

Utvalg	Saksnummer
Hovedutvalg for kommunalteknikk	1023/18

## Gbnr 219/79 - Dalstoppen 25 - Pålegg om utbedring av feilkoblet avløp

### Vedtak:

Med hjemmel i Forurensingslovens § 22 2.ledd, gis herved pålegg om utbedring av feilkobling på privat ledning tilhørende eiendom Gbnr 219/79, Dalstoppen 25 innen 01.12.18.

### Saken:

Det påvist feilkobling på deres avløpsledning. Spillvann (forurenset vann fra toalett, dusj, vask og sluk) er koblet til kommunal overvannsledning som leder avløpet til bekken. For at det kommunale avløpssystemet skal ha størst mulig miljø- og driftsmessig effekt må private avløpsanlegg være riktig påkoblet.

### Hjemmelsgrunnlag:

I henhold til forurensningsloven § 22 2. ledd kan forurensningsmyndigheten, kreve at eier av tilknyttet stikkledning foretar omlegging eller utbedring.

Hovedutvalgssak 085/18, med vedtak om at Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske bestemmelser utgitt av kommuneforlaget, 2017 gjøres gjeldende i Færder kommune.

Ifølge Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser pkt. 1.5 kan kommunen kreve anlegg som ikke er i forskriftsmessig stand utbedret og/eller omlagt.

### Konklusjon:

Feilkoblingen må utbedres av godkjent foretak innen 01.12.18. Ferdigmelding innsendes umiddelbart etter at tiltaket er utført.

Med hilsen

Agnes Bergsagel  
Tekniker

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur*

**KLAGEADGANG:**

I henhold til forvaltningslovens § 28 er det anledning til å klage på dette vedtaket. Fristen for klage er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes Færder kommune, Postboks 250 Borgheim, 3163 Nøtterøy.