



Anleggsgartnerfirmaet Stensland Og Meum As
Nesalleen 39
3124 TØNSBERG

Utvalg	Saksnummer
Hovedutvalg for kommunalteknikk	1081/18

Gbnr 115/117 - Holmsbrekkene 21 - Godkjent søknad om utslippstillatelse og etablering av minirensesanlegg

Utslippstillatelse

I medhold av forurensningsforskrifte § 12-5 godkjennes søknad om utslippstillatelse fra 1 bolig og 1 fritidsbolig til minirensesanlegg for 10pe med etterfølgende rensning i infiltrasjonsanlegg.

Tiltaket unntas fra søknadsplikt etter plan- og bygningsloven

Tiltaket er i samsvar med plan og unntas fra søknadsplikt i medhold av plan- og bygningsloven § 20-5, første ledd bokstav g. Det er ikke krav til nabovarsling av tiltak som unntas fra søknadsplikt.

Godkjenning av foretak

Anleggsgartnerfirmaet Stensland og Meum AS har sentral godkjenning innenfor omsøkte fagområder og tiltaksklasser for dette tiltaket i henhold til punkt 1.3. i Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser.

Hjemmelsgrunnlag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig, fritidsbolig og lignende i Færder kommune, samt forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende.

Saksopplysninger

Eiendommen er bebygd med en helårsbolig og en fritidsbolig. Eiendommen har vann fra privat vannkilde. Eksisterende slamavskiller erstattes med minirensesanlegg med etterpolering i eksisterende infiltrasjonsanlegg.

Eiendommen ligger i et område hvor det er lite sannsynlig at kommunen anlegger nytt avløpsanlegg.

Sanitærøknaden behandles i GeoSak ordrenr. 18/2590.

Tillatt løsning

Tillatelsen gis på bakgrunn av opplysninger gitt i søknaden. Det etableres et minirensesanlegg av typen Biovac FD 10N GRP for 10pe. Renset vann fra minirensesanlegget føres videre til eksisterende infiltrasjonsanlegg. Det er ikke vedlagt dokumentasjon om tilstanden til rørene som fører avløpsvannet til infiltrasjonsanlegget, og det er ikke dokumentert alder og tilstand til infiltrasjonsanlegget, i søknaden. Denne godkjenningen av søknad om utslippstillatelse fritar ikke tiltakshaver for ansvaret med at hele anlegget til enhver tid skal fungere som forutsatt.

Forutsetninger for tillatelsen

- Utslipet etableres og drives i samsvar med forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig, fritidsbolig og lignende i Færder kommune, §§ 6 – 9.
- Anlegget utformes og plasseres som beskrevet i forskrift og typegodkjenning.
- Rensekravet for minirensesanlegg settes til minimum 90% tot-P, minimum 90% BOF-5 og under 1000 E.coli pr. 100 ml (badevannskvalitet).
- Ved naturlig infiltrasjon i grunnen må anlegget ikke komme i konflikt med andre brukerinteresser (f.eks. brønn).
- Det må inngås en serviceavtale i henhold til typegodkjenning for anlegget, med kopi av servicereporter til kommunen ved årlig rapportering.
- Tømming av minirensesanlegg klasse 1 skal inngå i kommunens tømmeordning med tømning 1 gang i året. Nødvendige ekstratømminger bestilles fra kommunens tømmefirma.
- Lokket på tanken må være lett tilgjengelig og forsvarlig sikret.
- Det forutsettes at eventuelle varige terrenginngrep er godkjent av byggesak.
- Det må være adkomstvei til anlegget for en tømmebil.

Gebyr

Saksbehandlingsgebyr for behandling av utslippstillatelse på kr 2.500 ettersendes til tiltakshaver.

Ferdigmelding

Ferdigmelding skal innsendes så snart som mulig. Ledninger, plassering av minirensesanlegget og infiltrasjonsanlegg, samt eventuelle kummer inntegnes på situasjonskart og målsettes fra faste punkter. Ferdigmeldingen leveres i GeoSak.

Klageadgang

I henhold til forvaltningslovens § 28 er det anledning til å klage på dette vedtaket. Fristen for klage er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes Færder kommune, Postboks 250 Borgheim, 3163 Nøtterøy.

Med hilsen

Torild Berg
Vann- og avløpsingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Kopi til:

Tommy Røed

Bjerkøyveien 3

3133

DUKEN