



Tjøme Gravedrift As  
Haugsjordet 13  
3145 TJØME

Utvalg	Saksnummer
Hovedutvalg for kommunalteknikk	1134/18

## Gbnr 219/79 - Dalstoppen 25 - Godkjent sanitærøknad for retting av feilkoblet avløp

### Vedtak

Sanitærøknad datert 29.10.2018 fra Tjøme gravedrift AS for gbnr 219/79 – Dalstoppen 25, for retting av feilkoblet avløp godkjennes i henhold til Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser, pkt. 2.1.

### Tiltaket unntas fra søknadsplikt etter plan- og bygningsloven

Tiltaket er i samsvar med plan og unntas fra søknadsplikt i medhold av plan- og bygningsloven § 20-5, første ledd bokstav g. Tiltaket er unntatt fra nabovarsling jf. pbl. § 21-3 femte ledd. Varsel etter første ledd kan unnlates når arbeidet ikke, eller i liten grad, berører interessene til naboer og gjenboere. Tiltaket er vurdert til å ikke berøre naboer og gjenboeres interesser.

### Godkjenning av foretak

Tjøme gravedrift AS har sentral godkjenning innenfor omsøkte fagområder og tiltaksklasser for dette tiltaket i henhold til punkt 1.3. i Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser.

### Hjemmelsgrunnlag

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske bestemmelser.

### **Saksopplysninger**

Kommunen har påvist ved fargetest at avløpet (spillvannet) fra Dalstoppen 25 var koblet inn på kommunal overvannsledning.

Søknaden gjelder omkobling av avløpet slik at spillvannet fra eiendommen føres til kommunal spillvannsledning.

Det er gitt pålegg om utbedring av feilkoblet avløp i D-sak 1023/18 av 15.10.2018.

Sanitærøknaden behandles i GeoSak ordrenr. 18/3173.

### **Ferdigmelding**

Ferdigmelding skal innsendes umiddelbart etter at anlegget er ferdig i henhold til Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser, pkt. 2.1. Ledninger, påkoblingspunkter, kummer og stoppekraner inntegnes på situasjonskart og målsettes fra faste punkter. Ferdigmeldingen leveres i GeoSak.

Det skal sammen med ferdigmeldingen dokumenteres at alt avløpet, også fra innsiden av boligen, er separert for å sikre at spillvann og overvann er koblet riktig. Dokumentasjon skal foreligge før ferdigmelding godkjennes. Skjema «Kontroll av avløp fra bygning» brukes til dokumentasjon. Skjemaet finnes på kommunens hjemmeside.

### **Gyldighet**

Dersom arbeidene ikke er påbegynt innen tre år etter at tillatelse er gitt, bortfaller godkjenningen.

### **Klageadgang**

Vedtaket er gitt av kommunen som ledningseier og kan ikke påklages

Med hilsen

Torild Berg  
Vann- og avløpsingeniør

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur*

Kopi til:  
Lars Christian Torhaug                      Åsliveien 21                      1368                      STABEKK